



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
SABİH TANSAL YÜKSEK AKIM LABORATUVARI
Kuzey Kampüs B Kapısı 34342 Bebek / İstanbul-TÜRKİYE



Test
TS EN ISO IEC 17025
AB-0479-T

AB-0479-T

R.0021-19

01-19

DENEY RAPORU
TEST REPORT

DENEYİN ADI : Dağıtım Panosu şartlı kısa devre dayanım deneyleri
TEST NAME

MÜŞTERİ ADI VE ADRESİ : KALTES Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
CLIENT NAME & ADDRESS : İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı 34306,
Başakşehir/İstanbul/TÜRKİYE

DENEY TALEP NUMARASI : T19.0009/01
TEST ORDER NO.

NUMUNE TANIMI (TİP, SERİ NO, MARKA) : 4000A, 400VAC ABB Marka Kesicili 80x80x200cm Form 4b Pano
SAMPLE DESCRIPTION (TYPE, S/N, BRAND)

NUMUNE KABUL VE DENEY TARİHİLERİ : 30 Ocak 2019 / 31 Ocak 2019
RECEIPT OF SAMPLE & TEST DATES

DENEY STANDART(LAR)I : TS EN/IEC 61439-1: Mart 2012
TEST STANDARD(S) : TS EN/IEC 61439-2: Mart 2012

SAYFA SAYISI : 13
NUMBER OF PAGE

DENEY SONUCU : ☒ Olumlu ☐ Olumsuz ☐ Diğer
TEST RESULT : Satisfactory Not Satisfactory Other

AÇIKLAMALAR : Bu rapor sadece tanımlı numuneler için geçerlidir.
REMARKS

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Boğaziçi Üniv. Sabih Tansal Yüksek Akım Lab. TÜRKAK'tan AB-479-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.
Boğaziçi University Sabih Tansal High Current Lab. accredited by TÜRKAK under registration number AB-479-T TS EN ISO/IEC 17025:2012 as a test laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür
Stamp

Tarih
Date

Lab. Sorumlusu
Lab Chief

Onaylayan
Approved By

31 Ocak 2019

Mustafa YILDIZ

Prof.Dr. M.Naci İNCİ





Test
TS EN ISO IEC 17025
AB-0479-T

AB-0479-T

R.0021-19

01-19

DENEY RAPORU
TEST REPORT

DENEYİN ADI TEST NAME	: Short circuit conditional withstand current test on distribution panel
MÜŞTERİ ADI VE ADRESİ CLIENT NAME & ADDRESS	: KALTES Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı 34306, Başakşehir/İstanbul/TÜRKİYE
DENEY TALEP NUMARASI TEST ORDER NO.	: T19.0009/01
NUMUNE TANIMI (TİP, SERİ NO, MARKA) SAMPLE DESCRIPTION (TYPE, S/N, BRAND)	: 80x80x200cm Form 4b Distribution Panel with 4000A, 400V ABB circuit breaker
NUMUNE KABUL VE DENEY TARİHİLERİ RECEIPT OF SAMPLE & TEST DATES	: 30 January 2019 / 31 January 2019
DENEY STANDART(LAR)I TEST STANDARD(S)	: TS EN/IEC 61439-1:March 2012 TS EN/IEC 61439-2:March 2012
SAYFA SAYISI NUMBER OF PAGE	13
DENEY SONUCU TEST RESULT	: ☒ Olumlu Satisfactory ☐ Olumsuz Not Satisfactory ☐ Diğer Other
AÇIKLAMALAR REMARKS	: The results mentioned in this test report pertain to the tested object only

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Boğaziçi Üniv. Sabih Tansal Yüksek Akım Lab. TÜRKAK'tan AB-479-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.
Boğaziçi University Sabih Tansal High Current Lab. accredited by TÜRKAK under registration number AB-479-T TS EN ISO/IEC 17025:2012 as a test laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür
Stamp

Tarih
Date

Lab. Sorumlusu
Lab Chief

Onaylayan
Approved By

31 Jan 2019

Mustafa YILDIZ

Prof.Dr. M.Naci İNCİ

